

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-015

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.08.07	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	员工车棚基础土方回填		
存在问题	员工车棚基础土方回填存在杂物且夯压不实		
整改要求	按照规范及图纸要求进行土方回填		
检查人	韩文杰 8.7	施工项目部 签收人/日期	付东勇 8.7
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.8.8		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩文杰 日期: 2019.8.9		