

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-024

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 09. 08	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查基础开挖及清理情况		
存在问题	在基底清理过程中发现个别基础开挖超深, 采用虚土回填。		
整改要求	采用土方夯实基底土质并整改至符合施工要求		
检查人	马少强. 9.8	施工项目部 签收人/日期	付东勇. 20/9.9.9
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 20/9.9.9		
复查意见	已整改. 复查人: 马少强. 日期: 20/9.9.10.		



扫描全能王 创建