

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-025

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 09. 09	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场临时用电情况		
存在问题	三级配电箱门未上锁且门上未设置接地		
整改要求	对配电箱门上锁并对配电箱接地整改至符合规范要求		
检查人	马少经. 9.9	施工项目部 签收人/日期	付东勇. 2019.9.9
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.9.10.		
复查意见	复查人: 马少经 日期: 2019.9.11		



扫描全能王 创建