


监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-037

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 17	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视钢结构登高人员所使用安全带情况		
存在问题	登高作业人员使用安全带不符合要求。		
整改要求	要求采用拜腾场区“五点、双钩”的安全带，对不符合要求的安全带禁止使用。		
检查人	 10.17	施工项目部 签收人/日期	付永勇 2019.10.17
整改情况	已整改， 整改负责人: 付永勇 日期: 2019.10.18		
复查意见	已整改。 复查人:  日期: 2019.10.19		



扫描全能王 创建