

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-042

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (安装钢结构工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 03	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查员工车棚、西区车棚钢结构安装情况		
存在问题	检查现场杆件安装发现螺栓未紧固。		
整改要求	要求施工单位对现场所有杆件安装螺栓加固整改。		
检查人	孙力经. 11.03	施工项目部 签收人/日期	朱强. 11.3.
整改情况	已整改. 整改负责人: 朱强 日期: 2019.11.4		
复查意见	已整改. 复查人: 孙力经 日期: 2019.11.5		



扫描全能王 创建