


监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-044

施工单位	先能电力工程有限公司(土建工程)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 08	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装工序情况		
存在问题	接地沟浇筑前平整局部基底标高过高		
整改要求	开挖平整至设计标高		
检查人	 11.08	施工项目部 签收人/日期	付东勇 2019.11.08
整改情况	已整改. 整改负责人: 付东勇 日期: 2019.11.09.		
复查意见	已整改. 复查人: 马经 日期: 2019.11.10.		



扫描全能王 创建