

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-050

施工单位	宁夏运鼎新能源公司 (钢结构施工项目部)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 25	检查地点	西区、员工车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查钢结构安装情况		
存在问题	发现钢系杆个别螺栓未紧固		
整改要求	现场要求施工单位对现场所有钢系杆进行检查并紧固, 立即整改		
检查人	孙经. 11. 25	施工项目部 签收人/日期	朱强. 11. 25.
整改情况	已整改. 整改负责人: 朱强、日期: 11. 25.		
复查意见	已整改. 复查人: 孙经. 日期: 2019. 11. 26.		



扫描全能王 创建