

## 监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-051

|           |   |                 |                |
|-----------|---|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中易建设有限公司(安装施工项目部)   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019. 11. 28  | 检查地点            | 西区、员工车棚        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查组件接头绑扎施工情况  |                 |                |
| 存在问题      | 员工车棚组件接头绑扎杂乱  |                 |                |
| 整改要求      | 现场要求对组件接头有序绑扎，立即整改  |                 |                |
| 检查人       | 孙少华 .11.28  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余小马 .11.28.    |
| 整改情况      | 已整改.<br>整改负责人: 余小马. 日期: 2019.11.29.   |                 |                |
| 复查意见      | 已整改.<br>复查人: 孙少华 日期: 2019.11.30   |                 |                |

