

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-058

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 12. 24	检查地点	成品、焊装、组装车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查设备安装施工情况		
存在问题	发现个别母线排螺栓未紧固。		
整改要求	现场立即要求施工单位对所施工的设备安装进行检查, 发现问题立即整改。		
检查人	张从林	施工项目部 签收人/日期	余小马 12.24
整改情况	已按要求整改至要求 整改负责人: 余小马 日期: 2019.12.25		
复查意见	已整改 复查人: 张从林 日期: 2019.12.26.		



扫描全能王 创建