

监理检查记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM13-NJBT-063

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.29	检查地点	光伏发电区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	加强施工现场安全生产的监督管理, 提高全体人员的安全生产意识, 现按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》结合 5.1 长假前施工安排, 现对现场安全文明施工专项检查; 1、施工现场临时用电, 物料摆放, 成品保护; 2、节假日值班人员安排, 应急措施; 3、临边作业, 吊装等高空作业;		
存在问题	1、台钻用电插座未执行“一机、一闸、一保护” 2、焊装车间楼梯平台施工垃圾未及时清理。 3、焊装车间新增 1MW 放线处厂房临边且临边女儿墙偏矮需增设警示围护;		
整改要求	1、临时用电规范, 满足一机、一闸、一保护要求; 2、下班前应清理干净施工垃圾。 3、“四口五临边”隔离封堵, 警示标志应齐全。		
检查人	韩子红 2020.4.29	施工项目部 签收人/日期	虞菊红 2020.4.29
整改情况	整改完成, 请复查 整改负责人: 虞菊红 日期: 2020.4.30		
复查意见	已按要求整改 复查人: 韩子红 日期: 2020.4.30		

