

监理检查记录表

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程
编号：YJBPD-ZH-JCJL-

施工单位	江苏华世通公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	上午 10:00		检查地点	相同 AB 配电房开闭所。
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	相同 AB 开闭所。配电柜电缆安装的互感器施工。			
存在问题	检查发现互感器安装小线束都扎到位。必须重新绑扎。			
整改要求	要求施工单位将上述问题整改到位。			
检查人	徐耀生	施工项目部 签收人/日期	李卫红 2019.12.1	
整改情况	整改结束。 整改负责人：李卫红 日期 2019.12.2.			
复查意见	于整改。 复查人：徐耀生 日期 2019.12.2.			



扫描全能王 创建