

监理检查记录表

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程
 编号: YJBPD-ZH-JCJL-

施工单位	江苏颐和电力公司.		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.00.		检查地点	北园B区配电房.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	北园B区配电房空调安装施工.			
存在问题	空调安装施工. 空调管洞未进行封堵.			
整改要求	要求施工单位把空调管洞进行封堵. 以防小动物进入配电房.			
检查人	王盛营.	施工项目部 签收人/日期	陈明峰. 2019.12.19.	
整改情况	已封堵. 整改负责人: 陈明峰 . 日期 2019.12.19.			
复查意见	合格. 复查人: 王盛营. 日期 2019.12.20.			

