


监理 ~~记录~~ 检查记录表

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-001

施工单位	山东德晨建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 25 日	检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场基础预埋件焊接是否符合要求		
存在问题	预埋件焊接与图纸不符 		
整改要求	要求中间部位加一根箍筋		
检查人	孙磊	施工项目部 签收人/日期	陈健 2019.10.25
整改情况	整改已完成 整改负责人: 袁月强 日期 2019.10.26		
复查意见	整改完成 复查人: 孙磊 日期 2019.10.26		



扫描全能王 创建