

监理检查记录表

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	江苏文正工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.8.15	检查地点	2号屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工人员17人,进行材料吊装,鲜混凝土浇筑,条形基础		
存在问题	1.部分施工人员未全帽佩戴不规范. 2.未见留置混凝土试块.		
整改要求	现场进行安全教育,要求留置试块		
检查人	殷博凡	施工项目部签收人/日期	2019.8.15
整改情况	组织施工人员进行安全教育. 试块已留置同步制作. 整改负责人: 日期: 2019.8.16		
复查意见	已按要求整改 复查人: 日期: 2019.8.16		