

监理检查记录表

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	江苏文正工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.8.23	检查地点	1号屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1号屋顶钢筋绑扎.支模板.混凝土浇筑.		
存在问题	部分钢筋绑扎.间距不符合要求		
整改要求	要求钢筋绑扎.间距合理.均匀.		
检查人	殷梦凡	施工项目部签收人/日期	文顺 2019.8.23
整改情况	按要求整改. 整改负责人: 文顺 日期: 2019.8.24		
复查意见	已整改. 复查人: 殷梦凡 日期: 2019.8.24		