

监理检查记录表

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	江苏文正工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.9.20	检查地点	1号屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工人数 25人, 进行支架安装, 组件安装., 检查各部位螺栓安装, 无缺少.		
存在问题	部分螺栓无紧固到位.		
整改要求	全部重新检查, 所有螺栓压块必须全部紧固		
检查人	殷梦凡.	施工项目部签收人/日期	文顺 2019.9.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 文顺 日期: 2019.9.21		
复查意见	已整改, 符合要求 复查人: 殷梦凡 日期: 2019.9.21		