

监理检查记录表

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	江苏文正工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.12	检查地点	5号屋顶施工现场
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	该场站已竣工, 进行组件运输安装		
存在问题	部分桁架外表面磨损生锈.		
整改要求	要求整体检查所有桁架发现生锈处刷防锈漆.		
检查人	殷梦凡	施工项目部签收人/日期	文顺 2019.10.12
整改情况	已按要求整改.		
	整改负责人: 曹晓红 日期: 2019.10.13		
复查意见	符合要求		
	复查人: 殷梦凡 日期: 2019.10.14		