

监理检查记录表

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	江苏文正工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.27	检查地点	2#2次站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场检查 10% 安装组件接地线, 桥架接地线.		
存在问题	部分桥架接地线漏装.		
整改要求	所有桥架连接处全部安装接地线, 并与主接地网可靠连接.		
检查人	徐海峰	施工项目部签收人/日期	2#次 2019.11.27
整改情况	已按要求整改到位. 整改负责人: 2#次 日期: 2019.11.29		
复查意见	符合要求 复查人: 徐海峰 日期: 2019.11.29		