


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-004

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 07 月 26 日	检查地点	施工工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为认真落实国家安全文明施工要求及业主要求的安全生产工作精神, 结合夏季特点, 决定在全站区域内全面开展高温安全生产大检查, 确保夏季安全生产目标实现, 监理项目部主要检查以下要点: 1) 施工现场的生产生活用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查; 2) 施工现场是否符合安全文明施工的要求; 3) 生产作业场所是否配备必要的防暑药物, 并合理安排工作时间; 4) 施工现场管理人员到岗到位情况、履职情况是否符合施工方案的要求; 5) 施工作业人员安全防护用品使用情况; 6) 施工单位是否编制夏季高温施工方案;		
存在问题	1、施工单位未编制夏季高温施工方案 2、施工人员切割及焊接角铁时, 现场未配备灭火器 3、现场未配备防暑降温药品		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人	李时	施工项目部 签收人/日期	丁寅升 2019.07.26
整改情况	已整改 整改负责人: 丁寅升 日期: 2019.07.28		
复查意见	已整改完成 (附图) 复查人: 李时 日期: 2019.07.28		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

[illegible]