


监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-JXM13-0010

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 4 日		检查地点	1 号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视 1 号厂房组件安装			
存在问题	经巡视发现工人搬运组件时一个人搬运			
检查结果	要求现场施工人员必须两人抬运。			
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2019.10.4	
处理意见	已整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2019.10.4			
复查意见	合格 监理单位复查人:  日期 2019.10.4			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。