

监理检查记录表

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-JXM13-0012

施工单位	湖南沪变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 22 日	检查地点	1 号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 1 号厂房接地扁铁焊接		
存在问题	个别接地扁铁焊接时出现咬边, 焊瘤现象。		
检查结果	要求现场施工人员把不合格的焊口切断, 重新焊接。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	JL 2019.10.22
处理意见	已按要求整改 总包单位整改负责人: JL 日期 2019.10.22		
复查意见	合格 监理单位复查人: JL 日期 2019.10.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。