

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-010

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月19日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面隔热板清理吊运检查		
存在问题	吊车范围未拉警戒线		
整改要求	吊车范围拉警戒线，设置安全警示牌		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	苏梅 2019.08.19
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：苏梅		
复查意见	经复查以落实整改完成 复查人：吴振宇 日期：2019.08.19		

本表一式一份监理项目部自存。