

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (-)

编号: ZHJL-LHFP-003

施工单位	河北华通科技股份有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2019.10.16		检查地点	樱桃沟门
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	2019年10月16日监理人员在巡视检查光伏区樱桃沟门支架安装			
存在问题	2019年10月16日监理人员在樱桃沟门巡视检查发现安装好檩条有个别弯曲损坏			
整改要求	需要立即更换			
检查人	王孝金 2019.10.16		施工项目部 签收人/日期	陈通 2019.10.18
整改情况	已按照整改要求整改。 整改负责人: 陈通 日期 2019.10.20			
复查意见	已整改完成。 复查人: 王孝金 日期 2019.10.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建