

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--006

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.9.29	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区桩头除锈、刷漆工作		
存在问题	监理现场巡视发现光伏区部分桩头还未除锈就进行刷漆		
整改要求	监理项目负责人下发整改通知单，要求施工单位限期整改		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	张磊 2019.9.30
整改情况	按要求整改。 整改负责人：张磊 日期 2019.9.30		
复查意见	已按要求整改完成。 复查人：王明官 日期 2019.9.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

