



监理检查记录表

工程名称: 淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--007

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.10.06	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区桥架安装		
存在问题	监理现场巡视发现光伏区部分桥架螺丝生锈		
整改要求	要求施工单位重新刷漆		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	2019.10.6
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 孔令才 日期: 2019.10.6		
复查意见	复查人: 孔令才 日期: 2019.10.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

