



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--016

施工单位	江苏溧阳建设集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019.12.10	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视光伏区组件安装		
存在问题	监理现场巡视发现光伏区组件安装未按照图纸设计要求施工		
整改要求	要求施工单位立即整改，按照两平一弹的方式安装组件		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	2019.12.10
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：张嘉顺 日期 2019.12.10		
复查意见	已整改。 复查人：孔令才 日期 2019.12.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

