


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-024

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 28 日	检查地点	2#仓库
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	檩条加固焊接托板防腐施工工艺		
发现问题	檩条连接件防腐不到位 		
情况处理	重新补刷防腐漆		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人	
整改情况	已整改 整改负责人: 朱涛 日期: 2019.10.28		
复查意见	已整改合格  复查人: 李仓立、蔡扣林 日期: 2019.10.28		



扫描全能王 创建