



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-038

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 09 日	检查地点	箱变一次舱基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	使用回弹仪对 1#、2#、3#、4#箱变、一次舱基础取 100 个点进行回弹, 取平均值, 数值不合格。		
发现问题	 		
情况处理			
检查人	李仓立、唐恒	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人:  日期: 2019.12.9		



扫描全能王 创建