


监理检查记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-045

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 27 日	检查地点	2#仓库及活动中心
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查六个屋面检修通道踏板安装固定卡未按照图纸设计固定		
发现问题			
情况处理	警告施工方按照设计来整改		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人日期	朱道胜 2019.12.29
整改情况	整改负责人: 刘元包 日期: 2019.12.29		
复查意见	已整改. 复查人: 李仓立 日期: 2019.12.29		



扫描全能王 创建