

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHUL-JMWH-JC-005

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 13 日	检查地点	4#仓库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对已安装的支架导轨检查		
存在问题	背 同组串支架导轨未错开搓  		
整改要求	已下发工程师通知单现期整改，（24）小时内整改。		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	张瑞
整改情况	已整改。 整改负责人：张瑞 日期 2019.9.13		
复查意见	已符合设计要求 复查人：李仓立 日期 2019.9.13		



扫描全能王 创建