

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLJCJL-06

|           |                                                                                                                              |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 江西嘉霖建筑工程有限公司                                                                                                                 | 监理单位            | 正衡监理             |
| 检查时间      | 2019.11.14                                                                                                                   | 检查地点            | 二号厂房屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                               |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | <p>现场施工检查：二号厂房屋面支架安装。</p> <p>一、支架紧固是否符合设计及相关规范要求。</p> <p>二、是否强行敲打、气割扩孔。</p> <p>三、在安装过程中是否破坏镀锌层。</p> <p>四、支架倾角偏差是否符合设计要求。</p> |                 |                  |
| 存在问题      | <p>一、支架紧固符合设计及相关规范要求。</p> <p>二、无强行敲打、气割扩孔。</p> <p>三、在安装过程中未破坏镀锌层。</p> <p>四、支架倾角偏差符合设计要求。</p>                                 |                 |                  |
| 整改要求      | 无                                                                                                                            |                 |                  |
| 检查人       | 王健                                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 熊斌<br>2019.11.14 |
| 整改情况      | <p>无</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：熊斌      日期：2019.11.14</p>                                                       |                 |                  |
| 复查意见      | <p>无</p> <p style="text-align: right;">复查人：王健      日期：2019.11.15</p>                                                         |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。