

## 质量检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目  
 编号: ZHJL-ZLJC-015

|           |                                                                                                                                   |                 |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 北京京东方能源科技有限公司                                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2019 年 12 月 03 日                                                                                                                  | 检查地点            | 六#楼砼浇筑           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                    |                 |                  |
| 质量及检查情况简述 | 2019 年 12 月 03 日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的基础模板安装拆除、钢筋安装、SBS 卷材安装、砼浇筑进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 1 个区域, 六#楼基础砼浇筑。 |                 |                  |
| 存在问题      | 六#楼基础砼浇筑, 发现个别基础钢筋未安装、模板拆除过早、SBS 卷材不符合要求、商砼未添加早强剂等问题。                                                                             |                 |                  |
| 检查结果      | 要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对六#楼组支架基础, 按照施工规范要求施工整改, 对六#楼基础重新整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改。                                           |                 |                  |
| 检查人       | 黎建光、马俊                                                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2019 年 12 月 03 日 |
| 处理意见      | 已按要求整改完成<br>总包单位整改负责人: 陈志成 日期 2019.12.3                                                                                           |                 |                  |
| 复查意见      | 已整改<br>监理单位复查人: 黎建光 日期 2019.12.3                                                                                                  |                 |                  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。