

质量检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
 编号: ZHJL-ZLJC-01

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 9 月 18 日	检查地点	4#支架基础浇筑
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 9 月 18 日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次质量检查, 主要是对光伏场区的混凝土浇筑、支架基础进行检查。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 1 个区域, 4#楼区域。		
存在问题	现场有混凝土浇筑个别箍筋为提起, 震动棒震动不到位、提起过快, 还有个别未压光; 支架基础表面出现蜂窝麻面、烂根等问题		
检查结果	要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对 4#楼支架基础砼设施按照砼修补方案进行整改, 对 4#楼砼基础设施整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	黎建光、韩建祺	施工项目部 签收人/日期	2019 年 9 月 18 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人: 张嘉成 日期 2019.9.18		
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期 2019.9.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。