



质量检查记录表

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZLJC-07

施工单位	北京京东方能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 18 日	检查地点	五#楼支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2019 年 10 月 18 日由建设单位驻项目代表负责人高万超组织监理进行一次支架验收, 主要是对光伏场区的支架安装进行验收。本次参加检查人员, 由建设单位、监理人员, 本次检查 1 个区域, 五#楼区域。		
存在问题	现场有次梁不在同一水平面、次梁不齐、支架基础不齐、支架基础脱离防水板材等问题。		
检查结果	要求施工单位北京京东方能源科技有限公司对五#楼支架安装按照规范要求进行整改, 对五#楼支架安装整改后再进行验收复查。要求北京京东方能源科技有限公司立即采取措施整改修。		
检查人	黎建光、韩建祺	施工项目部 签收人/日期	 2019 年 10 月 18 日
处理意见	已按要求整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2019.10.19		
复查意见	已整改。 监理单位复查人:  日期 2019.10.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。