

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-JCJL-001

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.28	检查地点	高庄 21 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高庄 21 区支架安装，对支架斜梁倾斜角度、连接螺母紧固程度、支架顺直平整度进行检查。		
存在问题	发现部分支架斜梁倾斜角度偏差较大。		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸、规范要求整改到位。		
检查人	蒋帅焱	施工项目部 签收人/日期	祁建军 2019.09.28
整改情况	施工单位已现场及时整改到位。 整改负责人: 祁建军 日期: 2019.09.29		
复查意见	已整改完成 复查人: 蒋帅焱 日期: 2019.09.30		



扫描全能王 创建