

监理检查记录表

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

编号: TJYJP-JCJL-040

施工单位	義和电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.05.27		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	柔性场区组件安装				
存在问题	1、现场组件搬运，组件边角着地，容易造成组件破损、隐裂、边角保护垫脱落 2、现场部分施工人员有背组件现象 3、现场个别组件压块未安装 4、现场部分施工人员未戴安全帽及安全带悬挂不规范低挂高用				
整改要求	已发出 039 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改				
检查人	曹延贵		施工项目部 签收人/日期	刘俊红 2020.5.27	
整改情况	整改负责人：_____ 日期 _____				
复查意见	复查人：_____ 日期 _____				