

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-042

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.28	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高庄区域管桩破损及支架安装施工		
存在问题	1、高庄 23#区有一管桩破损，影响质量 2、支架安装有紧固件紧固不到位情况		
整改要求			
检查人	孙足贤	施工项目部 签收人/日期	祁建峰 2020.5.28
整改情况	已整改 整改负责人: 祁建峰 日期: 2020.5.28		
复查意见	整改完成 复查人: 孙足贤 日期: 5.28		