


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-046

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.05	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路施工		
存在问题	1、电缆井防水施工未按照图纸施工，（设计要求 SBS 防水卷材）不符合设计要求； 2、电缆井浇筑未振捣到位存在麻面、观感差，表面有裂缝养护不到位； 3、电缆井未做防水层、防水保护层，已回填施工；		
整改要求	已下发通知单 044 号通知单要求整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.7.5
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		