

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-013

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.03	检查地点	21#光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对打桩、立柱焊接检查。		
存在问题	1、发现部分立柱焊接未满焊、漏焊、焊缝不饱满，焊接质量差，桩头除锈不干净刷防腐，不符合设计及规范要求。 2、部分支架材料有返白锈情况。		
整改要求	已下发 013 号通知单，要求整改。		
检查人	张振东	施工项目部 签收人/日期	康荣旭 2019.12.03
整改情况	见通知单回复单 整改负责人：康荣旭 日期		
复查意见	复查人： 日期		