




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-015

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.05	检查地点	柔性场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对乙供材料钢梁到货检查。		
存在问题	1、个别钢梁外表脱皮，局部镀锌层厚度不符合标准。		
整改要求	已下发 014 号通知单，要求不符合材料清场处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.05
整改情况	已整改完成。 整改负责人:  日期 2019.12.08		
复查意见	以要求厂家返厂跟换。 复查人:  日期 2019.12.08		