

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-020

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.17	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为贯彻安全第一，预防为主。杜绝安全事故以及物资安全，我监理部对光伏区进行安全大检查。		
存在问题	天太单位 个别施工人员未戴安全帽 羲和单位 钢梁焊接未配备灭火器		
整改要求	要求现场立即整改，做到安全文明施工。		
检查人	毕足贤	施工项目部 签收人/日期	刘纪红 祁建军 2019.12.17
整改情况	已完成整改 整改负责人：祁建军 刘纪红 日期 2019.12.18		
复查意见	完成整改 复查人：毕足贤 日期 2019.12.17		