

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号: TJYJP-JCJL-021

施工单位	羲和电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2019.12.20		检查地点	光伏场区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	羲和柔性场区检查				
存在问题	1、电缆敷设高压电缆及通讯电缆间距不符合设计要求 2、铺沙盖转个别铺沙厚度不符合要求 3、乙供材料接地圆钢镀锌层厚度不符合要求				
整改要求	已发出 017 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改。				
检查人	李延贤		施工项目部 签收人/日期	刘纪红 2019.12.20	
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____				
复查意见	复查人：_____ 日期：_____				