

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-024

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.03	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	关于清明节期间防火专项检查，主要检查以下情况： 1、现场消防设备物资配备是否满足需求。 2、现场危险源消除情况，物料区物资保管是否安全。 3、消防专项预案检查，管理制度是否健全。 4、消防应急小组是否就位，进行现场防火管控。重要危险源是否落实专人负责。		
存在问题	1、现场部分危险源地带未配备灭火器。 2、物资堆放处未配备灭火器，未设置防火隔离带。 3、现场防火巡视力度不足。		
整改要求	要求配备消防器材，满足现场防火控制需求。物料区配备专人负责，加强现场巡视力度，杜绝清明节期间火灾风险。		
检查人	严廷贤	施工项目部 签收人/日期	刘纪红 2020.04.03
整改情况	已落实整改完成 整改负责人：刘纪红 日期 2020.04.04		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人：严廷贤 日期 2020.04.04		