

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-029

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.22	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区集电线路、组件安装、支架安装施工		
存在问题	1、集电线路开挖未放护坡、施工点未设置安全警戒线、施工人员未带安全帽 2、光伏区个别点存在组件被风吹落情况 3、37#区组与组存在高低差、波浪形		
整改要求	已发出 028 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改。		
检查人	李延贤	施工项目部 签收人/日期	祁建军 2020.4.22
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		