



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-033

施工单位	羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.11	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	杨家泊柔性场区组件安装及箱变终端头制作		
存在问题	1、组件安装有损坏碎裂情况 2、组件安装部分存在紧固件缺螺栓 3、34#箱变高压电缆终端头制作三叉套端头有空鼓情况 4、个别施工人员未佩戴安全帽		
整改要求	已发出 034 号通知单要求施工单位按照通知单要求进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.5.11
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		