

监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-037

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为贯彻安全第一，预防为主。杜绝安全事故以及物资安全，我监理部对光伏区进行安全大检查。		
存在问题	天太单位 1、立柱焊接未配灭火器 2、现场物料堆放不整齐 羲和单位 现场物料堆放不整齐		
整改要求	要求现场立即整改，做到安全文明施工。		
检查人	齐正贤	施工项目部 签收人/日期	刘纪红 祁建军 2020.5.15
整改情况	整改完成 整改负责人： 刘纪红 祁建军 日期 2020.5.15		
复查意见	整改完成 复查人： 齐正贤 日期 2020.5.15		