

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居县 2019 年光伏助村工程

编号: 001

施工单位	中远通信		监理单位	正衡
检查时间	2019.10.16日		检查地点	桃树村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架安装, 组件安装.			
存在问题	1 支架安装有个别地方高低起伏大. 2 相邻组件间有高差. 3 整列组件有卡阻现象			
整改要求	及时现场要求整改.			
检查人	李以志.	施工项目部 签收人/日期	杨文兵	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。