

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 005

|           |                                                                                                |                 |      |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|
| 施工单位      | 陕西大唐新能电力设计股份有限公司                                                                               |                 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.11.07                                                                                     |                 | 检查地点 | 杭州东司屋顶         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |      |                |
| 施工及检查情况简述 | 三人在现场检查支架                                                                                      |                 |      |                |
| 存在问题      | 1个逆光器支架夹具间距不一致, 支架晃动严重.                                                                        |                 |      |                |
| 整改要求      | 对夹具进行调整,                                                                                       |                 |      |                |
| 检查人       | 南玉荣.                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李波.  |                |
| 整改情况      | 已整改.                                                                                           |                 |      |                |
|           | 整改负责人: 李波 日期: 2019.11.07.                                                                      |                 |      |                |
| 复查意见      | 已确认整改                                                                                          |                 |      |                |
|           | 复查人: 南玉荣 日期: 2019.11.07                                                                        |                 |      |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建