




监理检查记录表

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-001

施工单位	羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.09.28	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行直流电缆敷设安装，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、屋面排水沟垃圾未清理； 2、爬梯口未设置警示标识、施工区域未设置警示标识。 3、屋顶施工区域无灭火器		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人	 2019.9.28	施工项目部 签收人/日期	 2019.9.29
整改情况	整改负责人:  日期 2019.09.30		
复查意见	已整改 复查人:  日期 2019.9.30		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。


2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-002

施工单位	羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.04	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行直流电缆敷设安装，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、屋顶施工区域无灭火器 2、安全帽佩戴不规范 3、屋面上有随地小便现象		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	白献星 2019.10.4
整改情况	整改负责人:  日期 2019.10.6		
复查意见	已整改  复查人:  日期 2019.10.7		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。





扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-003

施工单位	羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 10. 13	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行接地安装、桥架安装。今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题: 1、 屋顶施工区域无灭火器 2、 安全帽佩戴不规范 3、 屋顶发现有烟头		
监理措施	现场指出, 要求立即改正。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	董绍梅 2019.10.13
整改情况	整改负责人:  日期 2019.10.18		
复查意见	已整改 复查人:  日期 2019.10.18		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-004

施工单位	羲和电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.21	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行光伏组串接线，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、屋顶施工区域无灭火器 2、屋面女儿墙高度不足之处未设置临边维护 3、爬梯口张贴安全警示语言不足		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曹佑波 2019.10.21
整改情况	整改负责人：曹佑波 日期 2019.10.21		
复查意见	已整改 复查人：曹佑波 日期 2019.10.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建