

附件 3:

2020 年春节安全专项检查表

项目名称:	陕西正泰智能电气有限公司		项目负责人:	唐明	检查日期:	2020.01.09	
检查人员:	李刚、李华、陈伟						
项目类别	检查重点		检查结果		整改情况	整改人	整改时间
			是	否			
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除						
	在建项目临时脚手架是否牢固, 出入口是否已封闭						无此坑
	临边围护措施是否可靠		是				无此坑
	爬梯固定是否牢固		是				
	屋面天沟杂物是否已清理						
	屋面是否存在漏水			否			3#房天沟有漏水处
	屋面材料设备是否已清理完毕		是				一处漏雨
	屋面支架、组件是否已固定牢固		是				
	组件接地是否已完成		是				
	电缆头 (包括公母插头) 是否安装良好		是				
	桥架是否固定牢固		是				
	电缆沟是否已回填		是				
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识			否			并网柜未贴警示标识

地面式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除								
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭								
	山地项目是否存在泥石流和滑坡危险								
	施工机械停放是否安全，并集中管理								
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好								
	电缆沟是否已回填								
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识								
材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全	是							
	剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，由专人看管。	是							
	材料设备是否集中存放，是否做好防雨、防火和防盗管理。	是							
	井网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司	是							
	一二次设备运行是否良好	是							
电站运行	箱逆变运行是否良好	是							
	汇流箱运行是否良好	是							
	发电设备通讯是否畅通	是							
	已运行设备安全警示标识是否齐全		否						并网柜无
	未投运设备是否已挂设警示标牌	是							

运维值班人员是否已落实	是	否					
临时用电设施是否已拆除、施工用电开关是否已分闸		否					后续撤场时拆除
生活用电线路无老化、电器设备及开关漏电保护装置齐全	是						
现场消防管理是否规范，是否配备灭火器等消防设施		否					例灭火器无压力
在建项目施工单位是否已安排人员值班	是						
是否建立值班人员档案信息，值班人员是否已购买意外伤害保险	是						
值班人员是否有高血压、心脏病等年龄超过 60 岁的工人		否					
冬季是否做好防滑、防冻、取暖措施	是						
值班人员是否已进行安全培训及交底	是						
办公和宿舍内通风是否良好	是						
宿舍内是否有燃烧煤炭取暖，是否有一氧化碳中毒危险							现场无宿舍
工程交通车辆是否已检查良好，并停放可靠		否					后续撤场